

Kälte- und Klimatechnik

>B< MaxiPro Rohrkompatibilität - zöllig

>B< MaxiPro Rorkompatibilität (zöllig)										
>B< MaxiPro Abmessungen	Rohr außen- durchmesser	EN 12735-1 / EN 12735-2								
		Wandstärke								
	Zoll	0.028" 22swg	0.030"	0.031" 0.032" 21swg	0.035" 0.036" 20swg	0.039" 0.040" 19swg	0.048" 18swg	0.055"	0.064" 0.065" 16swg	0.080" 0.084" 14swg
Zoll	mm	0.71	0.76	0.80 0.81	0.89 0.90 0.91	1.00 1.02	1.22 1.25	1.40	1.63 1.65	2.03 2.41
1/4	0.250"	6.35	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■			
3/8	0.375"	9.53	● ■		● ■	● ■	● ■			
1/2	0.500"	12.70	● ■		● ■	● ■	● ■	■		
5/8	0.625"	15.88			● ■	● ■	● ■	■		
3/4	0.750"	19.05				● ■	● ■	■		
7/8	0.875"	22.23					● ■	■	■	
1	1.000"	25.40					● ■	■		■
1 1/8	1.125"	28.58					● ■	■		■
1 3/8	1.375"	34.93						■	■	■
1 5/8	1.625"	54.28						■	■	■ ■

- weich (R220)
- halbhart/hart (R250/ R290)

Hinweis: Härtetoleranz gemäß den oben genannten zugelassenen Normen. Stellen Sie sicher, dass Rohre in Rollenware in rundem Zustand sind. Ovale Rohrenden müssen kalibriert werden. Es liegt in der Verantwortung des Fachhandwerkers, sicherzustellen, dass das ausgewählte Rohr mit >B< MaxiPro kompatibel ist und den technischen Anforderungen des Systems entspricht.

Titel	>B< MaxiPro Rohrkompatibilität (zöllig)						
Ausgabe	1	2	3	4	5	6	7
Datum	01/09/2020	01/01/2021	21/06/2021	30/08/2023	05/03/2024		