

25. Oktober 2016

Max. Betriebsdrücke von >B< Lötittings der Serie 5000 für den Klima- und Kältebereich

Hiermit bestätigen wir den Einsatz von >B< Kupfer-Kapillarlötittings der Serie 5000 für den Kälte-Klima-Bereich in den Abmessungen von 6 mm bis 54 mm bei Drücken von max. 40 bar im Temperaturbereich von -269 bis 120° C gemäß den Anforderungen der DIN EN 378, DIN EN 14276 und den allgemeinen Anforderungen der Druckgeräte-richtlinie 2014/68/EU.

Für unsere Lötittings der Serie 5000 besteht eine Haftungsübernahmevereinbarung mit dem Bundesinnungsverband des deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV Kälte). Neben den internen Produktprüfungen werden regelmäßig Druckprüfungen unter Aufsicht des TÜV Süd gemacht, welche die Eignung der o. g. Fittings bei fachgerechter Verarbeitung bestätigen.

Die IBP Produktionsstätte der Serie 5000 ist mit Zertifikat DGR-0036-QS-W 479/2011/MUC vom TÜV Süd zertifiziert, als Hersteller gemäß Druckgeräte-richtlinie und AD2000-W0 anerkannt und somit berechtigt, entsprechende Eignungserklärungen auszufertigen. Das entsprechende Zertifikat ist auf unserer Internetseite www.baenninger.info einzusehen.

Bei der Montage unserer Kapillarlötittings der Serie 5000 empfiehlt sich im Sinne einer fachgerechten Verarbeitung aufgrund der besseren Fließ- und Spaltfüllgradeigenschaften der Einsatz von höher silberhaltigen Hartloten mit und ohne Phosphoranteil.

IBP GmbH

Uwe Tomaschek
Technical Manager Central Europe

Telefon: +49 (0)6403 7785 251 | Mobil: +49 (0)173 9915754 | Email: uwe.tomaschek@ibpgroup.com

Conex Universal Limited

Global House
95 Vantage Point
The Pensnett Estate
Kingswinford
West Midlands
DY6 7FT - UK

Registered in England no. 07563347

Ihre Vertretung vor Ort :

IBP GmbH
Theodor-Heuss-Straße 18
D-35440 Linden

Tel: 0049 (0)6403 7785-0
Fax: 0049 (0)6403 7785-361
www.baenninger.info