



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0433.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Łączniki zaprasowywane >B<Press

Zawierający / containing: brąz, bezołowiowy brąz krzemowy, miedź, EPDM, silikon

Przeznaczony do / destined: łączenia rur służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej i zimnej wody na potrzeby sanitarne i gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu, przed oddaniem do użytku, instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

IBP Instafittings Sp. z o.o.
61-249 Poznań
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IBP Instafittings Sp. z o.o.
61-249 Poznań
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.06.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.06.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca 2024

The date of issue of the certificate: 7th June 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB