



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1024.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Systemy >B< Flex i >B< Flex MJ – złączki mosiężne oraz rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX i PERT/AL/PERT**

Zawierający / containing: CW617N, EPDM, PE-RT/Al/PE-RT, PEX/Al/PEX

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

IBP Instafittings Sp. z o.o.
61-248 Poznań
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IBP Instafittings Sp z o.o.
61-248 Poznań
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.05.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.05.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 maja 2026

The date of issue of the certificate: 27th May 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko